



Technický list 18.09 Protipožární trubková objímka

Výrobek	Protipožární trubková objímka vysoce expanduje v případě požáru. Objímka se používá okolo plastových trubek (PVC, PP, PE), které vedou skrz stěnu, podlahu nebo kompozitní stěnu.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">▣ Požáru odolná až 2 hodiny.▣ Výška objímky je pouze 34mm.▣ Není potřeba žádný prostor mezi trubkou a zdívem.▣ Instalována v prostoru stěna/strop.▣ Dostupná v běžných velikostech od 40 do 250 mm.▣ Důkladně testována předními Evropskými testovacími institucemi.▣ Uzavírá prostupy před ohněm a kouřem.
Použití	Protipožární trubková objímka je umístěna a přikotvena okolo trubky. V případě stropního či podlahového prostupu je dostatečná objímka na spodní straně. V případě prostupu ve stěně je potřeba objímka na každé straně. Objímka chrání před žářem, kouřem a rozšířením ohně do další místnosti. Při instalaci přidržte první část objímky přiraženou k trubce. Označte a vyvrtejte díry do zdi skrz přiložené díry v objímce a přišroubujte první dva šroubky. Přidržte druhou část objímky pevně proti trubce a první části objímky. Označte a vyvrtejte díry do zdi skrz přiložené díry v objímce a přišroubujte poslední dva šrouby. V případě trubky vedoucí skrz podlahu: přišroubujte jednu objímku na spodní stranu, v případě průchodu stěnou, nainstalujte objímky na obou stranách.
Balení	Ø 40mm, Ø 50mm, Ø 75mm, Ø 80mm, Ø 90mm, Ø 110mm, Ø 125mm, Ø 160mm, Ø 200mm, Ø 250mm
Barva	Černá
Technické údaje	
Přetíratelnost	ne
Pevný obsah	% 100
Tloušťka	mm 34
Certifikace	EN 1366-3
Upozornění	Tento výrobek a kombinaci výrobků protipožárního systému smí aplikovat pouze proškolená osoba.
Aktualizace	Aktualizováno dne: Vyhotoveno dne: 30.03.2016

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Kmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100