



PL: Skrócona instrukcja obsługi
CZ: Rychlý průvodce
RU: Инструкция по монтажу, эксплуатации и паспорт изделия
EN: Quick Guide

IMPORTER: SALUS Controls plc
DISTRIBUTOR: SALUS CONTROLS
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: SALUS CONTROLS
VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR: PRO CR:

Wprowadzenie
091FLv2 / 091FLRFv2 jest programowanym, tygodniowym regulatorem, który służy do kontroli temperatury systemów grzewczych lub chłodniczych.

Zgodność produktu
Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE:
091FLv2: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
091FLRFv2: 2011/65/EU, 2014/53/EU

Bezpieczeństwo
Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE.

Введение
091FLv2 / 091FLRFv2 - это программируемый, недельный терморегулятор, применяемый для контроля комнатной температуры в системах отопления и кондиционирования.

Продукция соответствует
Компания SALUS Controls информирует, что данное оборудование соответствует Директивам:
091FLv2: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
091FLRFv2: 2011/65/EU, 2014/53/EU

Информация по безопасности
Используйте согласно инструкции по эксплуатации, а также правилам, действующим в ЕС.

Úvod
091FLv2 / 091FLRFv2 je týždenný programovateľný termostat, ktorý slouží k regulácii teploty miestnosti v topných nebo chladicích systémech.

Shoda výrobku
Tento produkt splňuje následující směrnice UE:
091FLv2: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
091FLRFv2: 2011/65/EU, 2014/53/EU

Bezpečnostní informace
Použití v souladu s EU a národními předpisy. Pouze pro interiérové použití.

Introduction
091FLv2/091FLRFv2 is a programmable, weekly thermostat used to control room temperature in heating or cooling systems.

Product compliance
This product complies with the following EU Directives:
091FLv2: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
091FLRFv2: 2011/65/EU, 2014/53/EU

Safety Information
Use in accordance with national and EU regulations. Use the device only as intended, keeping it in a dry condition.

Dane techniczne

Regulator przewodowy 091FLv2

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Zasilanie | 2 x baterie AA |
| Max obciążenie regulatora | 5 (3) A |
| Sygnal wyjściowy | Przełącznik beznapięciowy NO / COM |
| Zakres regulacji temp. | 5 - 30°C |

Regulator bezprzewodowy 091FLRFv2

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Zasilanie nadajnika | 2 x baterie AA |
| Zasilanie odbiornika | 230 V AC 50 Hz |
| Max obciążenie odbiornika | 16 (5) A |
| Sygnal wyjściowy odbiornika | Przełącznik beznapięciowy NO / COM |
| Zakres regulacji temp. | 5 - 30°C |

Technické specifikace

Drátový termostat 091FLv2

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Napájení | 2 x baterie AA |
| Maximální zátěž | 5 (3) A |
| Výstupní signál | Beznapětový kontakt NO/COM |
| Rozsah řízení teploty | 5 - 30°C |

Bezdrátový termostat 091FLRFv2

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Napájení termostatu | 2 x baterie AA |
| Napájení přijímače | 230 V AC 50 Hz |
| Maximální zátěž | 16 (5) A |
| Výstupní signál | Beznapětový kontakt NO/COM |
| Rozsah řízení teploty | 5 - 30°C |

Технические характеристики

Проводной терморегулятор 091FLv2

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Питание | 2 x батареи AA |
| Макс. нагрузка терморегулятора | 5 (3) A |
| Выход | Беспотенциальное реле NO/COM |
| Диапазон регулирования темп. | 5 - 30°C |

Беспроводной терморегулятор 091FLRFv2

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Питание регулятора | 2 x батареи AA |
| Питание приёмника | 230 V AC 50 Hz |
| Макс. нагрузка приёмника | 16 (5) A |
| Выход приёмника | Беспотенциальное реле NO/COM |
| Диапазон регулирования темп. | 5 - 30°C |

Technical specification


Wired thermostat 091FLv2

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Power supply | 2 x AA batteries |
| Rating max | 5 (3) A |
| Outputs | Voltage-free NO/COM relay |
| Temperature range | 5 - 30°C |

Wireless thermostat 091FLRFv2

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Thermostat supply | 2 x AA batteries |
| Receiver supply | 230 V AC 50 Hz |
| Receiver rating max | 16 (5) A |
| Receiver outputs | Voltage-free NO/COM relay |
| Temperature range | 5 - 30°C |

Wybór właściwej lokalizacji regulatora
Správné umístění termostatu
Выбор места для установки терморегулятора
Proper thermostat placement



Funkcje przycisków

| Przycisk | Funkcja |
|----------|--|
| | Temperatura komfortowa lub zmiana parametru w górę |
| | Temperatura ekonomiczna lub zmiana parametru w dół |
| D | Ustaw dzień tygodnia |
| H | Ustaw godzinę |
| M | Ustaw minuty |
| Temp | Nastawa temperatury |
| Prog | Programowanie tygodniowe |
| Prog # | Wybór programu |
| OK | Potwierdź ustawienie |
| • Reset | Przywrócenie ustawień fabrycznych |

Funkce tlačítek

| Tlačítko | Funkce |
|----------|--------------------------------------|
| | Komfortní teplota / zvýšení teploty |
| | Ekonomická teplota / snížení teploty |
| D | Nastavení dne |
| H | Nastavení hodin |
| M | Nastavení minut |
| Temp | Nastavení teploty |
| Prog | Týdenní program |
| Prog # | Výběr programu |
| OK | Potvrzení nastavení |
| • Reset | Obnovení továrního nastavení |


Функции кнопок

| Кнопка | Функция |
|---------|---------------------------------------|
| | Комфортная температура/вверх (больше) |
| | Экономная температура/вниз (меньше) |
| D | Настройка дня недели |
| H | Настройка часов |
| M | Настройка минут |
| Temp | Задание температуры |
| Prog | Недельное программирование |
| Prog # | Выбор программы |
| OK | Подтверждение настроек |
| • Reset | Сброс к заводским настройкам |

Button Functions

| Button | Function |
|---------|--|
| | Comfort temperature or changing parameters up |
| | Economic temperature or changing parameters down |
| D | Set the day of the week |
| H | Set the hour |
| M | Set the minutes |
| Temp | Temperature setpoint |
| Prog | Weekly programming |
| Prog # | Program selection |
| OK | Confirm function |
| • Reset | Factory Reset |


Opis ikon na wyświetlaczu
Popis ikon na displeji
Описание значков на экране
LCD Icon description




- | | |
|---|--|
| PL: | CZ: |
| 1. Dzień tygodnia | 1. Indikátor dne v týdnu |
| 2. Tryb pracy regulatora - grzanie | 2. Pracovní režim - vytápění |
| 3. Tryb pracy regulatora - chłodzenie | 3. Pracovní režim - chlazení |
| 4. Temperatura mierzona / zadana | 4. Teplota naměřená / zadaná |
| 5. Jednostka temperatury | 5. Jednotky teploty |
| 6. Informacja o stanie pracy urządzenia sterowanego (np. kotła) | 6. Informace o provozním stavu ovládaného zařízení (např. kotle) |
| 7. Tymczasowe nadpisanie programu | 7. Dočasný manuální režim |
| 8. Tryb ekonomiczny | 8. Režim ekonomické teploty |
| 9. Numer aktualnego programu | 9. Aktuální program |
| 10. Tryb przeciwnamrozieniowy | 10. Režim protizámrazné teploty |
| 11. Tryb komfortowy | 11. Režim komfortní teploty |
| 12. Linia czasu – przebiegu programu | 12. Časová osa - průběh programu |
| 13. Zegar | 13. Hodiny |
| 14. Wyczerpanie baterii | 14. Vybítení baterie |
| 15. AM/PM | 15. AM/PM |

- | | |
|--|---|
| RU: | EN: |
| 1. День недели | 1. Day of the week indicator |
| 2. Режим работы регулятора - нагрев | 2. Heating Mode ON |
| 3. Режим работы регулятора - охлаждение | 3. Cooling Mode ON |
| 4. Измеряемая / заданная температура | 4. Room / setpoint temperature |
| 5. Единица изм. температуры | 5. Temperature unit |
| 6. Состояние работы исполнительного устройства (напр. котла) | 6. Controlled device working status (e.g. boiler) |
| 7. Временный ручной режим | 7. Temporary override |
| 8. Экономный режим | 8. Eco Mode |
| 9. Номер текущей программы | 9. Program number |
| 10. Режим Защиты от замерзания | 10. Antifrost Mode |
| 11. Комфортный режим | 11. Comfort Mode |
| 12. Время – ход программы | 12. Program timeline indicator |
| 13. Время | 13. Clock |
| 14. Состояние батареи | 14. Low battery indicator |
| 15. До полудня / После полудня | 15. AM/PM |

Schemat podłączenia regulatora 091FLv2
Schéma připojení termostatu 091FLv2
Схема подключения 091FLv2
091FLv2 Wiring diagram



Schemat podłączenia regulatora 091FLRFv2
Schéma připojení termostatu 091FLRFv2
Схема подключения 091FLRFv2
091FLRFv2 Wiring diagram



Nastawa czasu
Nastavení času
Настройка времени
Setting Time

- PL:** Naciśnij przycisk **OK**, aby podświetlić ekran.
Naciśnij **D**, aby ustawić dzień tygodnia.
Naciśnij **H**, aby ustawić godzinę.
Naciśnij **M**, aby ustawić minuty.

CZ: Stiskněte chcete-li podsvítit displej.

Stiskněte pro nastavení dne v týdnu.

Stiskněte pro nastavení hodiny.

Stiskněte pro nastavení minut.

RU: Нажмите кнопку , чтобы включить подсветку экрана.

Нажмите , чтобы настроить день недели.

Нажмите , чтобы настроить час.

Нажмите , чтобы настроить минуты.

EN: Press button to highlight the display.

Press to set the day.

Press to set the hour.

Press to set the minutes.

Nastawa temperatury komfortowej

Nastavení komfortní teploty

Настройка комфортной температуры


Setting the comfort temperature

1 **PL:** Naciśnij przycisk , aby podświetlić ekran. Naciśnij , a następnie przycisk .

CZ: Stisknutím tlačítka , zvýrazněte displej. Stiskněte tlačítko , a poté stiskněte tlačítko .

RU: Нажмите кнопку , чтобы включить подсветку экрана. Нажмите , а потом кнопку .

EN: Press button to highlight the display. Press and then press .



PL: Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona aktualnie zadana temperatura komfortowa. Aby zmienić jej wartość naciśnij przycisk , lub .

CZ: Na displeji se zobrazí aktuální nastavená komfortní teplota. Teplotu můžete měnit pomocí tlačítek , nebo .

RU: На экране будет изображена заданная комфортная температура. Чтобы изменить данную температуру, нажмите кнопку , или .

EN: Display will show current comfort temperature. To change this temperature, press , or button.

3 **PL:** Wybór zatwierdź przyciskiem .

CZ: Nastavení potvrdte stiskem tlačítka .

RU: Подтвердите выбор кнопкой .

EN: To confirm press button.

Nastawa temperatury ekonomicznej

Nastavení ekonomické teploty

Настройка экономной температуры


Setting the economic temperature

1 **PL:** Naciśnij przycisk , aby podświetlić ekran. Naciśnij , a następnie przycisk .

CZ: Stisknutím tlačítka aktivujete podsvícení displeje. Stiskněte tlačítko , a poté stiskněte tlačítko .

RU: Нажмите кнопку , чтобы включить подсветку экрана. Нажмите , а потом кнопку .

EN: Press button to highlight the display. Press and then press .



PL: Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona aktualnie zadana temperatura ekonomiczna. Aby zmienić jej wartość naciśnij przycisk , lub .

CZ: Na displeji se zobrazí aktuální nastavená ekonomická teplota. Teplotu můžete měnit pomocí tlačítek , nebo .

RU: На экране будет изображена заданная экономная температура. Чтобы изменить данную температуру, нажмите кнопку , или .

EN: Display will show current economic temperature. To change this temperature, press , or button.

3 **PL:** Wybór zatwierdź przyciskiem .

CZ: Nastavení potvrdte stiskem tlačítka .

RU: Подтвердите выбор кнопкой .


EN: To confirm press button.

Programy

Programy

Программирование

Programs



☼ PL: temperatura komfortowa **C PL:** temperatura ekonomiczna
CZ: komfortní teplota **RU:** экономная температура
EN: comfort temperature **EN:** economic temperature

PL: Do dyspozycji jest 9 programów. Programy 0-5 są to programy fabryczne. Programy 6-8 mogą być definiowane przez użytkownika.

CZ: K dispozici je 9 programů. Programy 0-5 jsou továrně přednastaveny, programy 6-8 mohou být definovány uživatelem.

RU: У вас выбор 9 программ. С 0-5 - это заводские программы. Программы с 6-8 пользователь может настроить самостоятельно.

EN: There are 9 programs available. Programs 0-5 are factory programs. Programs 6-8 can be defined by user.

Wybór programów fabrycznych (0-5)

Volba programů (0-5)

Выбор одной из заводских программ (0-5)

Selection of factory (0-5) programs

1 **PL:** Naciśnij przycisk , aby podświetlić ekran. Następnie wybierz dzień tygodnia za pomocą przycisku .

CZ: Stiskněte tlačítko , pro aktivaci podsvícení displeje. Potom tlačítkem vyberte den v týdnu.

RU: Нажмите кнопку , чтобы включить подсветку экрана. Выберите день недели с помощью кнопки .

EN: Press to highlight the display. Select the day of the week by pressing button.

2 **PL:** Naciśnij , aby ustawić numer programu (0-5) dla wybranego dnia tygodnia.

CZ: Stiskněte a nastavte číslo programu (0-5) pro zvolený den v týdnu.

RU: Нажмите кнопку , чтобы задать номер программы для выбранного дня недели.

EN: Press to set the program number (0-5) for the selected day.




PL: Program 0 jest programem specjalnym. Przez cały dzień będzie ustawiona temperatura ochrony przed zamarzaniem (7°C).

CZ: Program 0 jedná se o speciální program. V celém průběhu dne je nastavena teplota protizámrazné ochrany (7°C).

RU: Программа 0 - в данной программе целый день заданная температура Защиты от замерзания (7°C).

EN: Program 0 is a special program. It will set the thermostat to antifrost temperature (7°C) for the full day.



3 **PL:** Wybór zatwierdź przyciskiem .

CZ: Vyběr potvrďte tlačítkem .

RU: Подтвердите выбор кнопкой .

EN: To confirm press button.

PL: UWAGA! Na odwrocie klapy znajdują się rozpisane programy.

CZ: POZNÁMKA! Na zadní straně krytu kláves je štítek s popisem programů.

RU: ВАЖНО! Описание программ находится на обратной стороне сдвинутой крышки.

EN: NOTE! Label with programs descriptions is sticking on the flip side of the cover.

Wybór i definiowanie programów przez użytkownika (6-8)

Vyběr a programování uživatelských programů (6-8)

Выбор и программирование пользовательских программ (6-8)

Choosing and programming (6-8) user programs

1 **PL:** Naciśnij przycisk , aby podświetlić ekran. Następnie wybierz dzień tygodnia za pomocą przycisku .

CZ: Stiskněte tlačítko , pro aktivaci podsvícení displeje. Potom tlačítkem vyberte den v týdnu.

RU: Нажмите кнопку , чтобы включить подсветку экрана. Выберите день недели с помощью кнопки .

EN: Press to highlight the display. Select the day of the week by pressing button.

2 **PL:** Naciśnij , aby ustawić numer programu (6, 7 lub 8) dla wybranego dnia tygodnia.

CZ: Stiskněte a nastavte číslo programu (6, 7 nebo 8) pro zvolený den v týdnu.

RU: Нажмите , чтобы установить номер программы (6, 7 или 8) для выбранного дня недели.

EN: Press to set the program number (6, 7 or 8) for the selected day.

3 **PL:** Naciśnij przycisk , aby podświetlić ekran. Następnie wybierz dzień tygodnia za pomocą przycisku .

CZ: Stiskněte tlačítko , aby podsvícení displeje. Potom tlačítkem vyberte den v týdnu.

RU: Нажмите кнопку , чтобы включить подсветку экрана. Выберите день недели с помощью кнопки .

EN: Press to highlight the display. Select the day of the week by pressing button.

4 **PL:** Naciśnij , aby ustawić numer programu (0-5) dla wybranego dnia tygodnia.

CZ: Stiskněte a nastavte číslo programu (0-5) pro zvolený den v týdnu.

RU: Нажмите , чтобы установить номер программы (0-5) для выбранного дня недели.

EN: Press to set the program number (0-5) for the selected day.

5 **PL:** Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.

CZ: Vyběr potvrďte tlačítkem .

RU: Подтвердите выбор кнопкой .

EN: To confirm press button.

Menu serwisowe

Servisní menu

Сервисное меню

Service menu

PL: Naciśnij przycisk , aby podświetlić ekran. Następnie wywołaj menu serwisowe przytrzymując przycisk przez 5 sekund.

1 **☼ - tryb grzania** - przełącznik zwiiera styki przy zapotrzebowaniu na ciepło (ustawienie fabryczne).

☼ - tryb chłodzenia - przełącznik zwiiera styki przy zapotrzebowaniu na chłód z opóźnieniem 5 minut.

Wyboru dokonujemy przyciskami i .

Aby potwierdzić wybór naciśnij przycisk .

2 **dLY^{DF} - Nieaktywne opóźnienie załączenia urządzenia grzewczego** (ustawienie fabryczne).

dLY^{DF} - Aktywne opóźnienie załączenia urządzenia grzewczego (5 min).

Wyboru dokonujemy przyciskami i .

Aby potwierdzić wybór naciśnij przycisk .

3 **SPAN^{1.0°C} - Histereza**, możliwość wyboru pomiędzy wartością 0.5°C i 1.0°C (wartość fabryczna = 1.0°C).

Wyboru dokonujemy przyciskami i .

Aby potwierdzić wybór naciśnij przycisk .

4 **OFFFS^{0.0°C} - Korekta mierzonej temperatury** (zakres wartości od -3.0°C do +3.0°C, wartość fabryczna = 0.0°C).

Wyboru dokonujemy przyciskami i .

Aby potwierdzić wybór naciśnij przycisk .

5 **oUL^{NO} - Styki wyjściowe - Normalnie otwarte***

oUL^{NC} - Styki wyjściowe - Normalnie zamknięte*

*funkcja dostępna od wersji oprogramowania 2.6

Wyboru dokonujemy przyciskami i .

Aby potwierdzić wybór naciśnij przycisk .

i Zielona dioda LED w odbiorniku zawsze sygnalizuje zwarcie styków przełącznika.

6 **SYNCF^{DF} - Funkcja parowania nieaktywna**

SYNCF^{ON} - Funkcja parowania aktywna

UWAGA! W zestawie 091FLRFv2 regulator jest fabrycznie sparowany z odbiornikiem!

i Jeżeli chcesz ponownie sparować termostat z odbiornikiem, upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, a przełączniki na odbiorniku ustawione są w pozycji AUTO oraz ON. Kolejno podłącz odbiornik do zasilania i poczekaj aż dioda czerwona zacznie świecić światłem ciągłym. Następnie ustaw przełącznik w pozycji OFF i szybkim ruchem przestaw w pozycję ON. Czerwona mrugająca dioda potwierdzi wejście w tryb parowania.

Aby rozpocząć proces parowania wybierz **SYNCF^{ON}** za pomocą przycisków lub , oraz zatwierdź wybór przyciskiem .

Jeśli aktywowano funkcję parowania na wyświetlaczu pojawi się **SYNCF^{NO}**. Proces parowania może trwać do 10 minut. Gdy na odbiorniku czerwona dioda zacznie świecić światłem ciągłym, to urządzenia zostały sparowane.

Naciśnij , aby zakończyć proces parowania.

CZ: Stiskněte tlačítko , pro aktivaci podsvícení displeje. Do servisního menu se dostanete po stlačení tlačítka na 5 sekund.

1 **☼ - Režim vytápění** - relé sepné kontakt pro dosažení nastavené teploty

☼ - Režim chlazení - relé sepné kontakt při překročení nastavené teploty se zpóźněním 5 minut.

Režim vyberte klávesami nebo , a potvrďte klávesou .

2 **dLY^{DF} - Neaktivní zpóźnění spínání topné jednotky** (výchozí)

dLY^{DF} - Aktivní zpóźnění spínání topné jednotky (5 min)

Režim vyberte klávesami nebo , a potvrďte klávesou .

3 **SPAN^{1.0°C} - Rozpětí (hystereze)**, možné hodnoty jsou 0.5°C nebo 1.0°C (výchozí).

Hysterezi vyberte klávesami nebo , a potvrďte klávesou .

4 **OFFFS^{0.0°C} - Korekce naměřené teploty** (Teplotu lze upravit v rozsahu (-3.0°C až +3.0°C) výchozí hodnota je 0.0°C).

Rozsah korekce upravit klávesami nebo , a potvrďte klávesou .

5 **oUL^{NO} - Výstupní svorka - normálně (bez napětí) otevřená***

oUL^{NC} - Výstupní svorka - normálně (bez napětí) uzavřená*

*tato funkce je k dispozici od verze software 2.6

Režim vyberte klávesami nebo , a potvrďte klávesou .

i Zelená LED trvale svítí, když je výstup relé sepnutý.

6 **SYNCF^{DF} - Funkce párování je neaktivní**

SYNCF^{ON} - Funkce párování je aktivní

UWAGA! Pokud vlastníte sadu 091FLRFv2, termostat a přijímač jsou již sparovány.

i Chcete-li přijímačem a termostatem znovu sparovat, ujistěte se, že je přístroj odpojen od napájení a že přepínače přijímače jsou nastaveny na AUTO a ON. Poté připojte přijímač k napájení a počkejte až červená LED dioda bude trvale svítit. Dále rychle přepněte do polohy OFF a znovu do polohy ON. Červená blikající LED dioda signalizuje vstup do režimu párování.

Vyberte **SYNCF^{ON}** stisknutím tlačítka nebo , a potvrďte tlačítkem zahájení procesu párování.

Zobrazí se **SYNCF^{NO}** na displeji. Proces párování může trvat až 10 minut. Jakmile jsou zařízení úspěšně sparována, LED na přijímači bude trvale svítit červeně. Stisknutím tlačítka ukončíte proces párování.

RU: Нажмите кнопку , чтобы включить подсветку экрана. Повторно нажмите и удерживайте через 5 сек. кнопку , чтобы войти в сервисное меню.

1 **☼ - Режим нагрева** - При получении запроса на тепло, реле замыкает контакты (по умолчанию).

☼ - Режим охлаждения - При получении запроса на охлаждение, реле замыкает контакты с задержкой 5 минут.

Режим вы выбираете с помощью кнопок и , чтобы подтвердить, нажмите кнопку .

2 **dLY^{DF} - Функция задержки включения устройства - неактивна** (по умолчанию).

dLY^{DF} - Функция задержки включения устройства - активна (5 минут).

Вариант выберите с помощью кнопок и , чтобы подтвердить, нажмите кнопку .

3 **SPAN^{1.0°C} - Настройки гистерезиса**, возможность выбора между 0.5°C и 1.0°C (по умолчанию 1.0°C).

Вариант выберите с помощью кнопок и , чтобы подтвердить, нажмите кнопку .

4 **OFFFS^{0.0°C} - Функция корректировки измеряемой температуры** (диапазон значений с -3.0°C по +3.0°C, по умолчанию = 0.0°C). Вариант выберите с помощью кнопок и , чтобы подтвердить, нажмите кнопку .

5 **oUL^{NO} - Нормальнооткрытый выходной контакт***

oUL^{NC} - Нормальнозакрытый выходной контакт*

*функция доступна от версии прошивки 2.6 и выше.

Вариант выберите с помощью кно